

Od Janina Siegert
Wydział Przyłączeń i Rozwoju
Biuro Majątku Sieciowego
Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym

T 56 470 6239

Do Burmistrz Izbicy
Kujawskiej
ul. Marszałka
Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

Znak EOP/KP/9/2025/05/071221

Toruń, 0.5 CZE. 2025

Dot.: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Izbica Kujawska.

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 15.05.2025r (data wpływu 28.05.2025r.) znak: GKL.P.6720.1.2025 informujemy, że nie wnosimy zastrzeżeń odnośnie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Izbica Kujawska objętego uchwałą Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej Nr IV/32/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

Istniejące elementy sieci elektroenergetycznej, niezależnie od poziomu napięć, prosimy adaptować do projektowanego sposobu zagospodarowania terenu. Lokalizacja obiektów budowlanych lub zmiana sposobu zagospodarowania terenu w pasie technicznym elektroenergetycznych linii napowietrznych lub przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej związana z nowo projektowanym sposobem zagospodarowania terenu, niezależnie od poziomu jej napięcia, może nastąpić w uzgodnieniu i na warunkach gestora sieci. Szerokość pasów technicznych linii napowietrznych zależna jest od poziomu napięcia i wynosi odpowiednio:

- 14 metrów (po 7 metrów w obie strony od osi linii) – dla sieci SN-15kV
- 22 metry (po 11 metrów w obie strony od osi linii) – dla sieci WN-110kV.

W zależności od zapotrzebowania mocy elektroenergetycznej dla nowo planowanych obiektów wydzielć tereny 5,0 m x 5,0 m pod budowę odpowiedniej liczby stacji transformatorowych wraz z dojazdem dla służb remontowo - eksploatacyjnych.

Przylączenie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Z poważaniem

Kierownik
Biura Majtku Sieciowego


Radosław Zięba

K/O: 9MMPR